




TECHNIKA GRZEWcza I SANITARNA
UL. MYŚLENICKA 133, 30-698 KRAKÓW
TEL 12 659-85-00, FAX 12 654-73-23

KARTA PRODUKTU


Dane ogólne

Przylącze elastyczne w oplocie ze stali nierdzewnej AISI 304	
Kod produktu	T50NW
Rodzaj przylączeń	1" x 1" NW
Długość	L-50cm
Producent	VERO Sp.J.
Kraj pochodzenia	Polska
1 N  1 W	

Parametry pracy

Parametry	Przylącze typu TERA
Średnica wewnętrzna	25
Średnica zewnętrzna	33
Max ciśnienie pracy (bar)	10
Max temperatura pracy	100°C
Max stężenie glikolu	35%
Minimalny promień łuku w mm	100
Przepływ przy ciśnieniu 3 bar (litr/min)	200
Zastosowanie	Połączenia armatury sanitarnej, urządzeń ciepłej i zimnej wody, połączenia urządzeń instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji

BUDOWA PRZYŁĄCZA



- A- Wkład mosiężny oraz końcówka przyłączeniowa gwintowana niklowana wykonane z prętów ciągnionych MO58, obrabiane metodą skrawania. Łączniki (końcówki) – elementy zamocowane na końcu przewodu przyłączeniowego, umożliwiające łączenie przyłącza np. z armaturą czerpalną.
- B- Uszczelka płaska lub typu O-ring (w zależności od odmiany przyłącza) z gumy EPDM.
- C- Tulejka (skuwka) zaciskowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 – element używany do łączenia przewody wewnętrznego z łącznikami wg typoszeregu.
- D- Oplot zewnętrzny wykonany z drutu ze stali nierdzewnej AISI304 stanowiący zewnętrzne wzmocnienie służące zabezpieczeniu przewodu wewnętrznego przed uderzeniami hydraulicznymi, tarciami, czynnikami chemicznymi o niskim stopniu agresywności lub niekontrolowanym zwężeniem.
- E- Przewód wewnętrzny wykonany z gumy EPDM o podwyższonych parametrach pracy – max temperatura pracy 100°C, możliwość współpracy z glikolem oraz z wodą lodową.
- F- Średnica wewnętrzna:
- TERA – 25mm
- G- Średnica zewnętrzna:
- TERA – 33mm

Informacje uzupełniające dotyczące oplotu zewnętrznego:

- w przypadku przyłączy elastycznych typu TERA stosowany jest jeden rodzaj oplotu:

- oplot ze stali nierdzewnej AISI 304 bez wplotu nici nylonowej.

- ilość „nitek” w wiązce oplotu w poszczególnych typach przyłączy:

- TERA DN25 - bez wplotu nylonowego – 10 nitek na wiązkę oplotu



TECHNIKA GRZEWcza I SANITARNA
UL. MYŚLENICKA 133, 30-698 KRAKÓW
TEL 12 659-85-00, FAX 12 654-73-23

Legenda:

N – końcówka z gwintem wewnętrznym rurowym – NAKRĘTKA – 1”

W - końcówka z gwintem zewnętrznym rurowym – NYPEL – 1”

Ł – końcówka z łukiem 90° z nakrętką 1”