DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4312CS0139
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Pintossi & c. S.p.A. Via Ponte Gandovere, 43/45, I-25064 Gussago (BS)
Vertreiber ***distributor***	Pintossi & c. S.p.A. Via Ponte Gandovere, 43/45, I-25064 Gussago (BS)
Produktart ***product category***	Gasarmaturen: Absperrarmatur <= MOP 5 (4312)
Produktbezeichnung ***product description***	Kugelhahn in Durchgangsform oder in Eckform
Modell ***model***	7620; 7621; 7622; 7623
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: 20170411 vom 11.04.2017 (TTR)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN EN 331 (01.04.2016)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	11.04.2022 / 17-0188-GNE

70028-04-A-DE

07.06.2017 Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ *type*	Technische Daten *technical data*	Bemerkungen *remarks*
7620; 7621; 7622; 7623	Nennweite: DN 12 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C max. Betriebsdruck: 5 bar	

Ausführungsvariante *type variation*	Erläuterungen *explanations*
7620	Kugelhahn in Eckform; Anschlussart: einerseits Außengewinde 3/4"; andererseits Innengewinde 3/4", jeweils nach DIN EN ISO 228
7621	Kugelhahn in Eckform; Anschlussart: einerseits Außengewinde 3/4"; andererseits Innengewinde 3/4", jeweils nach DIN EN ISO 228
7622	Kugehahn in Durchgangsform; Anschlussart: einerseits Außengewinde 3/4"; andererseits Innengewinde 3/4", jeweils nach DIN EN ISO 228
7623	Kugelhahn in Eckform; Anschlussart: einerseits Klemmringverschraubung 3/4"; andererseits Innengewinde 3/4", jeweils nach DIN EN ISO 228

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. *registration no.*	Bauteil (Produktart) *component*	Modell/Typ *model/type*	Hersteller *manufacturer*
NG-5112AR0799	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasgeräte und -anlagen	0170 NBR 70/0170 NBR 70	AR-TEX S.p.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Thermische Belastbarkeit: +650 °C für Drücke bis 0,2 bar, Klasse B
Der genannte Kugelhahn ist für die Verwendung in Gasinstallationen nach DVGW-TRGI 2008 nicht geeignet.